

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 419 /TB- BVĐK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 20 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời đơn vị sửa chữa, thay thế phụ kiện máy lọc nước Đông Á (DONGA) DAD-4F + RO 100 (04 vòi) và máy lọc nước Đông Á (DONGA) DAD-3F + RO 40 (03 vòi) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (lần 02)

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Thông báo số 369/TB- BVĐK ngày 21/10/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương về việc thông báo mời chào giá sửa chữa, thay thế phụ kiện máy lọc nước Đông Á (DONGA) DAD-4F + RO 100 (04 vòi) và máy lọc nước Đông Á (DONGA) DAD-3F + RO 40 (03 vòi) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Căn cứ vào dự toán được Ban Giám đốc phê duyệt ngày 21/10/2024 cho nội dung sửa chữa, thay thế phụ kiện máy lọc nước Đông Á (DONGA) DAD-4F + RO 100 (04 vòi) và máy lọc nước Đông Á (DONGA) DAD-3F + RO 40 (03 vòi) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; Giá dự toán: **18.126.999 đồng**.

(Bằng chữ: Mười tám triệu một trăm hai mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín đồng).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đang có nhu cầu chọn đơn vị sửa chữa, thay thế phụ kiện máy lọc nước Đông Á (DONGA) DAD-4F + RO 100 (04 vòi) và máy lọc nước Đông Á (DONGA) DAD-3F + RO 40 (03 vòi) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Vậy kính mời quý Công ty/Đơn vị có chức năng, năng lực, kinh nghiệm và có nhu cầu tham gia gửi báo giá về Bệnh viện để Bệnh viện xét chọn theo thông tin cụ thể như sau:

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Van điện 220V	- Ngắt nước thải khi máy dừng hoạt động để tiết kiệm nước, báo hiệu khi lọc tắt.	Cái	03
2	Thanh lọc xả 100-720CC	- Tác dụng: Mở đường dẫn nước thải, đưa nước thải sau khi qua quá trình lọc R.O đầy ra ngoài.	Cái	01
3	Van an toàn (áp thấp)	- Tác dụng: ngắt nguồn điện cấp cho máy lọc nước khi nước đầu vào bị hết hoặc là dòng nước bị yếu.	Cái	05
4	Van an toàn (áp cao)	- Tác dụng: Ngắt bơm khi nước lọc đầy bình áp	Cái	02

5	Màng lọc RO TW40-3012-300G	- Chất liệu: Màng RO thẩm thấu ngược, có khe lọc đạt 0,0001 micron, 300 gallon - Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các Ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết.	Cái	03
6	Bộ đổi nguồn 36V	- Điện áp đầu vào: AC 220V 50/60 HZ - Điện áp đầu ra: DC 36V 2A.	Cái	02
7	Bơm màng RO- 300G DC36V	- Chất liệu: Màng RO thẩm thấu ngược, có khe lọc đạt 0,0001 micron, 300 gallon - Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các Ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết.	Cái	05
8	Lõi lọc K5633CBC	- Chất liệu: Than hoạt tính - Khử mùi hôi, tạo khoáng và vị ngọt của nước.	Cái	03
9	Chi phí nhân công		Lần	01

1. Hình thức báo giá:

Các đơn vị chào giá theo nội dung trong Thông báo mời chào giá.

2. Thời gian nhận báo giá: 02 ngày kể từ ngày ký và phát hành thông báo (trong giờ hành chính).

3. Bảng báo giá xin gửi về:

- Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
- Địa chỉ: Số 05, Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: (02743) 872269.


Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; Website: benhvienbinhduong.org.vn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các công ty/đơn vị tham gia chào giá;
- Phòng QLCL (Hỗ trợ đăng tải);
- Tổ tư vấn;
- Dán thông báo chung; trang Fanpage BV;
- Lưu: VT; HCQT.



Lê Ngọc Long